

# 「110 年本署補助共融式無障礙遊樂場計畫審查會議」審查意見彙整表

申請學校：臺北市立文山特殊教育學校

計畫名稱：110 年補助共融式無障礙遊樂場

## 一、委員 1

- (一) 衛福部建議 2 至 5 歲孩童避免使用 360 度以上的旋轉滑梯，若使用旋轉滑梯，部分區段使用透明材質，道狀滑梯可利陪伴者協助。
- (二) 屋頂網架沒有功能，建議保留屋頂並開放空間。
- (三) 遊具整體設計通透性不足，夏天容易悶熱。
- (四) 滑道建議寬滑道，旋轉滑梯的位置可改用其他遊具。
- (五) 中間的攀爬網，可用網繩密度不同的設計，並提供立面抓握的設施，讓不同能力的孩子使用。
- (六) 垂直爬網區中間需有平面網繩，避免學生垂直墜落。
- (七) 無障礙斜坡營造趣味性，學生驚喜感。

## 二、委員 2

- (一) 該校對象多為重度、極重度學生，旋轉式滑梯較不建議，可考慮增設其他遊具，增加其遊戲行為。
- (二) 通道的牆面太過單調，可以考慮增加其探索趣味性。
- (三) 學校亦有高中部學生，共融理念是 for all，建議增加考慮。
- (四) 建議複審能提供發包工程經費 547 萬中的細項經費供審查，俾利提供具體意見。
- (五) 考量文山校園建築本就缺乏戶外綠地，建議本遊戲場設計要考慮其通透性、自然採光及通風，並應兼顧安全逃生之需求，建議學校針對該設施的共融性再做論述，目前整體設計較不符合計畫目的。

## 三、委員 3

- (一) 整體經費用於主體結構比例偏高，得審酌。
- (二) 請考量設施對現有鄰間教室之影響。
- (三) 滑梯之前方緩衝區宜有適當的距離。
- (四) 考慮視覺上的通透性。
- (五) 封閉性高，考慮逃生疏散安全性。

審查結果：修正後再審

審查日期：110 年 2 月 25 日